

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ



«МАҚТААРАЛ АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
БӨЛІМІ»

мемлекеттік мекемесі

ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное учреждение
«ОТДЕЛ
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ
МАҚТААРАЛЬСКОГО РАЙОНА»

165500, Жетісай қ.М.Әуезов көшесі н/з
Тел: (8-72534) 6-71-71, ММ коды 50547672
СТН 581000216204, БИН 081140013844
Шымкент қ.ОҚО Қазынашылық Департаменті ММ

165500. г.Жетісай.ул.М.Ауезова б/н.
Тел: (8-72534) 6-71-71, код ГУ 50547672.
РНН 581000216204, БИК 081140013844
ГУ Департамент Казначейства по г.Шымкент

07.08.2013 № 37-У-14
05.08.2013 № 04

«Қалдықыз ана» бөбекжай балабақшасы
ЖШС директоры М.Усербаеваға

Оңтүстік Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлері, Мақтарал ауданы, Жетісай қаласы, Абай көшесі №136 үйде орналасқан «Қалдықыз ана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің ғимараты өрт қауіпсіздігі жағдайына тексеру жұмыстарын жүргізді.

Өрт техникалық тексеру қорытындысы бойынша Мақтарал ауданы, Жетісай қаласы, Абай көшесі №136 үйде орналасқан «Қалдықыз ана» бөбекжай балабақшасы ғимараты өрт қауіпсіздігі талапқа сай екені анықталды.

Қабылданған шешімге келіспеген жағдайда Қазақстан Республикасы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының 10 бабының 1-ші тармағына сәйкес шағымдануыңызға құқықты екенінізді түсіндіреді.

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар
бөлімі бастығы м.у.а ө.қ.қ подполковнигі



Б.Бекназаров

орын: Ғ.Жұмадилов
тел 6-71-71

AKT

выполненных работ по обработке деревянных конструкций и элементов огнезащитным пропиточным составом на объекте ТОО ясли сада «Калдыкыз- Ана» расположенный по адресу; г.Жетысай ул. Абая №136 Махтааральского района ЮКО РК.

г. Жетысай

« 04 » 08 2013 г.

Мы ниже подписавшиеся, комиссия в составе подрядчика ИП «ЕР-Нур и К», директора **Е.Нуршимова**, и заказчика директора **Усербаева М.** составили настоящий АКТ о приемке выполненных работ на **ТОО ясли сада «Калдыкыз- Ана»** расположенный по адресу; **г.Жетысай ул. Абая №136 Махтааральского района ЮКО РК.**

Осмотром и техническим испытанием на месте установлено:
На указанном объекте произведены работы по огнезащитной обработке сгораемых деревянных конструкций, : общей площадью 185 кв/м
Обработка и пропитка выполнены в соответствии с действующими правилами и техническими условиями.

Технические характеристики:
Огнезащитный пропиточный состав «ПОС-1»- сухой однородный порошок (0,5-1 мм.) в соотношении 7 кг смеси ПОС-1 на 8 литров воды. Прошел лабораторные испытания и признан пригодным к использованию.

	Наименование работ	Ед. Изм	Количество
	Огнезащита деревянных конструкций – ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м ²	185

Заказчик:

ТОО ясли сада «Калдыкыз- Ана»

М.Усербаева



Подрядчик:

ИП «ЕР-НУР И К»

Нуршимов



АКТ

Форма 17

Приемке в эксплуатацию Автоматической пожарной сигнализации на объекте
ТОО ясли сада «Калдыкыз- Ана» расположенный по адресу; г.Жетысай ул. Абая
№136 Махтааральского района ЮКО РК.

г.Жетысай.

« 06 » « 07 » 2013 года.

Комиссия, назначенная Директором ТОО ясли сада «Калдыкыз- Ана» М.Усербаева
(наименование организации-заказчика)

Председателя представителя заказчика М.Усербаева

(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии-представителей: Монтажной организации ИП «ЕР-НУР и К»
Нуршимова Е.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Пусконаладочной организации ИП «ЕР-НУР и К»

(должность, фамилия, имя, отчество)

И.О.Начальника ОПН УЧС Махтааральского района Бекназаров Б.

Произвела проверку выполненных работ и установила:

1.Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлено к приемке
Общие указания,схемы расположения пожарной сигнализации , план расположения
сетей Автоматической пожарной сигнализации смонтированной на ТОО ясли сада
«Калдыкыз- Ана» расположенный по адресу; г.Жетысай ул. Абая №136
Махтааральского района ЮКО РК. , согласно рабочему проекту разработанному ТОО
«Мардан Строй», Государственная лицензия ГСЛ №002015 от 23 декабря 2011 года г.
Шымкента.

2.Монтажные работы выполнены ИП «ЕР-НУР и К»

с « 03 август 2013 года по « 04 » август 2013 года.

Сметная стоимость монтажных работ 38000 тенге.

Фактическая стоимость монтажных работ выполнено- 68000 тенге.

3.Пусконаладочные работы выполнены ИП «ЕР-НУР и К»

с « 17 » август 2013 года по « 18 » август 2013 года

Сметная стоимость пусконаладных работ -38000 тенге.

Фактическая стоимость пусконаладных работ - 30000 тенге.

4 .Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены
(при необходимости указать в приложении к настоящему акту)

Заключение комиссии:

Услуги,считать принятой в эксплуатацию с « « _____ 2013 года с оценкой качества
выполненных работ на объектах(отлично.хорошо.удовлетворительно).

Перечень прилагаемой к Акту документации: согласно Рабочему проекту.

Комиссия:

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____



АКТ

« 06» « 08 » 2013 ж

Жетісай қаласы

Біздер, төмендегі қол қоюшылар, Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі аға инженері, өртке қарсы қызмет майоры Ғ.Жұмадилов «Қалдықыз ана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің директоры М.Усербаева, «Қалдықыз ана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің методисі Л.Абдикеримованың қатысуында, «Қалдықыз ана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің директоры М.Усербаеваның 2013 жыл 05 тамыз күнгі өтініш хаты бойынша Мақтарал аудандық құқықтық статистика және ақпараттар бөліміне 2013 жыл 05 тамыз күні берілген хабарлама негізінде Мақтарал ауданы, Жетісай қаласы, Абай көшесі №136 үйде орналасқан «Қалдықыз ана» бөбекжай балабақшасы ЖШС-нің ғимаратының өртке қарсы жағдайына жоспардан тыс тексеру жұмыстары жүргізілді.

Тексеру кезінде анықталды:

- Ғимарат алғашқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілген ;
- Ғимаратқа арнайы жоба бойынша өртті анықтау дабылқаққыш аспаптары орнатылған ;
- Ғимараттағы электр сымдары талапқа сай жүргізілген;
- Ғимарат ауласына арнайы автокөлік кіру-шығу жолдары қаралған;
- Шатыр асты ағаш бұйымдары өртке қарсылықты күшейтетін сұйықтықпен өңделген ;

Қорытынды: Тексеру кезінде «Қалдықыз ана» бөбекжай балабақшасы ғимараттың өрт қауіпсіздігі талапқа сай.

Мақтарал ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі
аға инженері өртке қарсы қызмет майоры



Ғ.Жұмадилов

«Қалдықыз ана» бөбекжай балабақшасы
ЖШС-нің директоры



М.Усербаева

«Қалдықыз ана» бөбекжай балабақшасы
ЖШС-нің методисі



Л.Абдикеримова